

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला

फायर एक्सटिंग्शुशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्शुशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजिपुर

उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या: अ.प्र.क/डि.क/2020

दिनांक: 06/12/2020

सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक,

समूहल० पब्लिक स्कूल  
शिकरोड राजनगर एकडेशन  
जनपद गाजिपुर (उ.प्र.)

विषय:-प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्शुशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपके प्रार्थना पत्र संख्या: NIL दिनांक: NIL

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 08 अदद फायर एक्सटिंग्शुशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक:27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित फुल रूपसे 80% भारतीय स्टेट बैंक शाखा (राजनगर) जनपद गाजिपुर में चालान संख्या: R-103619 दिनांक 06-12-2020 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 08 अदद फायर एक्सटिंग्शुशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. चेकिंग का दिनांक। 06-12-2020
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। -
3. संस्थान का विवरण। -
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्शुशरों की संख्या। 08 अदद
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्शुशरों की संख्या। 08 अदद
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्शुशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्शुशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1-	<u>ABC राइफ</u>	<u>04व 5Kg</u>	<u>08 अदद</u>	<u>कार्यशील</u>
2-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
3-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्शुशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार श्रेष्ठ सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक/भवन स्वामी का होगा।

(संजोव कुमार यादव)  
अग्निशमन अधिकारी  
कार्यालय अग्निशमन अधिकारी गाजिपुर

मुहर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी.....।
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय.....।